Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2008

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

30 anni con Voi TECNOGAS 1985 - 2015

Albignasego, lì 01 Gennaio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
CASSETTE E SPORTELLI PER CONTATORI

Tecnogas Srl con sede in Via L. Da Zara, 10-35020 Albignasego, Padova, in qualità di distributore, con la presente,

dichiara che

le **CASSETTE PER CONTATORE GAS CON SPORTELLO IN VETRORESINA ANTI UV** identificate dai codici:
50850 (misure H550xL300xP300), **50853** (misure H550xL400xP300), **50586** (misure H700xL500xP300) e gli **SPORTELLI CON SOLO TELAIO IN LAMIERA ZINCATA** identificati dai codici:
50851 (misure H550 x L300), **50854** (misure H550 x L400), **50857** (misure H700 x L500), e riportanti il marchio Tecnogas, sono costruiti in specifica conformità a quanto richiesto dalla norma ***UNI 9036*** del Dicembre 2015.

Tale conformità è riferita ai materiali utilizzati per la costruzione, alle misure, alla resistenza al fuoco e al passaggio della radio frequenza. Citiamo di seguito specifico paragrafo della norma in merito alla classe di resistenza al fuoco:

"L'alloggiamento del gruppo di misura, costituito da una nicchia con sportello o da un armadio, deve avere classe di reazione al fuoco (UNI 9177) non maggiore di 1...OMISSIS" ,
(come da Certificato CSI Nr. 0124/DC/REA/10_1 a nostre mani).

Per Tecnogas Srl
Sig. Lamentivo
Data 01/01/2017